

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición

e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido

i) tensión de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica

j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC-25-2T/H	Ventilador Axial	32.5	VSD no necesario	A	Estático	51.8	0.144	1285	131	No	No	No	No	0.00	2710	1.00
HC-25-2M/H	Ventilador Axial	32.5	VSD no necesario	A	Estático	51.8	0.144	1285	131	No	No	No	No	0.00	2780	1.00
HC-25-4T/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-25-4M/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-31-2T/H	Ventilador Axial	34.2	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.267	1970	167	No	No	No	No	0.00	2710	1.00
HC-31-2M/H	Ventilador Axial	34.2	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.267	1970	167	No	No	No	No	0.00	2780	1.00
HC-31-4T/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-31-4M/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-35-2T/H	Ventilador Axial	40.0	VSD no necesario	C	Estático	53.6	0.508	3327	220	No	No	No	No	0.00	2830	1.00
HC-35-4T/H	Ventilador Axial	35.7	VSD no necesario	A	Estático	55.1	0.142	2232	82	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
HC-35-4M/H	Ventilador Axial	35.6	VSD no necesario	A	Estático	55.0	0.142	2232	81	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HC-40-4T/H	Ventilador Axial	33.7	VSD no necesario	A	Estático	50.4	0.259	3702	85	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
HC-40-4M/H	Ventilador Axial	34.3	VSD no necesario	C	Estático	51.2	0.251	3559	87	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HC-40-6T/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-40-6M/H	Excluido ErP. Pe < 125 W															
HC-45-4T/H	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	62.3	0.330	4318	128	No	No	No	No	0.00	1370	1.00
HC-45-4M/H	Ventilador Axial	46.0	VSD no necesario	C	Estático	61.5	0.334	4318	128	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HC-45-6T/H	Ventilador Axial	32.0	VSD no necesario	A	Estático	50.2	0.184	2765	77	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-45-6M/H	Ventilador Axial	31.9	VSD no necesario	A	Estático	50.1	0.183	2765	76	No	No	No	No	0.00	970	1.00
HC-50-4T/H	Ventilador Axial	42.0	VSD no necesario	C	Estático	55.6	0.498	5341	141	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HC-50-4M/H	Ventilador Axial	41.8	VSD no necesario	A	Estático	55.5	0.497	5307	141	No	No	No	No	0.00	1410	1.00
HC-56-4T/H IE3	Ventilador Axial	56.8	VSD no necesario	D	Total	67.2	1.022	11151	187	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
HC-56-6T/H	Ventilador Axial	35.7	VSD no necesario	A	Estático	51.4	0.322	5124	81	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-56-6M/H	Ventilador Axial	35.7	VSD no necesario	A	Estático	51.4	0.322	5124	81	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-63-4T/H IE3	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	51.7	1.118	9320	180	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
HC-63-6T/H	Ventilador Axial	36.8	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.479	6809	93	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-63-6M/H	Ventilador Axial	36.8	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.479	6809	93	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-71-4T/H IE3	Ventilador Axial	44.8	VSD no necesario	C	Estático	53.0	1.682	13653	199	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HC-71-6T/H IE3	Ventilador Axial	62.8	VSD no necesario	D	Total	74.9	0.704	15863	100	No	No	No	No	0.00	940	1.00
HC-71-6M/H	Ventilador Axial	54.8	VSD no necesario	D	Total	66.3	0.806	15863	100	No	No	No	No	0.00	900	1.00
HC-80-4T/H IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	55.0	3.163	20154	281	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HC-80-6T/H IE3	Ventilador Axial	46.2	VSD no necesario	C	Estático	57.1	0.898	12632	118	No	No	No	No	0.00	940	1.00
HC-90-4T/H IE3	Ventilador Axial	50.4	VSD no necesario	C	Estático	55.1	3.573	24106	269	No	No	No	No	0.00	1450	1.00
HC-90-6T/H IE3	Ventilador Axial	41.8	VSD no necesario	C	Estático	50.2	1.579	15941	149	No	No	No	No	0.00	950	1.00
HC-100-4T/H IE3	Ventilador Axial	48.9	VSD no necesario	C	Estático	51.4	5.779	28584	356	No	No	No	No	0.00	1465	1.00
HC-100-6T/H IE3	Ventilador Axial	54.8	VSD no necesario	C	Estático	62.7	1.758	20103	172	No	No	No	No	0.00	950	1.00