INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-31-2T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.9	VSD no necesario	B	Total	64.4	0.876	4562	323	Sí	No	No	No	0.00	2875	1.00
THT/CL-35-2T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	40.1	VSD no necesario	A	Estático	56.5	0.823	4000	296	Sí	No	No	No	0.00	2875	1.00
THT/CL-35-2T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	53.8	VSD no necesario	B	Total	70.0	1.168	5803	389	Sí	No	No	No	0.00	2870	1.00
THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	61.5	1.234	5389	428	Sí	No	No	No	0.00	2870	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-400	Ventilador Axial	51.8	VSD no necesario	C	Estático	61.3	1.238	5389	428	Sí	No	No	No	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-400	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	C	Estático	57.8	1.541	6234	438	Sí	No	No	No	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-400 IE3	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sí	No	No	No	0.00	2850	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-400	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sí	No	No	No	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	42.7	VSD no necesario	C	Estático	49.4	2.295	8645	408	Sí	No	No	No	0.00	2860	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-400	Ventilador Axial	42.6	VSD no necesario	C	Estático	49.3	2.298	8645	408	Sí	No	No	No	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	60.0	VSD no necesario	D	Total	65.3	3.133	11946	566	Sí	No	No	No	0.00	2855	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.1	VSD no necesario	C	Estático	54.2	2.080	8260	427	Sí	No	No	No	0.00	2860	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-400	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	49.6	2.743	9485	455	Sí	No	No	No	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-400	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	45.6	3.470	10347	493	Sí	No	No	No	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-400	Ventilador Axial	35.6	VSD no necesario	C	Estático	49.0	0.533	5269	130	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	53.5	4.102	13172	554	Sí	No	No	No	0.00	2875	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-400	Ventilador Axial	49.6	VSD no necesario	C	Estático	53.7	4.083	13172	554	Sí	No	No	No	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-2/4T-12-F-400	Ventilador Axial	63.3	VSD no necesario	D	Total	64.0	8.574	24124	810	Sí	No	No	No	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	40.3	VSD no necesario	C	Estático	51.8	0.802	7946	147	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	36.4	VSD no necesario	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-400	Ventilador Axial	36.4	VSD no necesario	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.4	VSD no necesario	C	Estático	48.5	7.814	20536	649	Sí	No	No	No	0.00	2975	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.7	VSD no necesario	D	Total	64.4	14.616	36469	934	Sí	No	No	No	0.00	2935	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	63.3	0.832	9246	168	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-400	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-400 IE3	Ventilador Axial	43.6	VSD no necesario	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-400	Ventilador Axial	43.6	VSD no necesario	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sí	No	No	No	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-400	Ventilador Axial	63.5	VSD no necesario	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.2	VSD no necesario	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-63-4/8T-4-F-400	Ventilador Axial	64.0	VSD no necesario	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-400	Ventilador Axial	32.5	VSD no necesario	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sí	No	No	No	0.00	905	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-400	Ventilador Axial	33.0	VSD no necesario	C	Estático	45.6	0.634	8785	86	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	57.6	VSD no necesario	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-400	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	D	Total	68.8	0.916	15881	120	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-400	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.9	VSD no necesario	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.00
THT/CL-71-4/8T-2-F-400	Ventilador Axial	49.9	VSD no necesario	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sí	No	No	No	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	44.2	VSD no necesario	C	Estático	50.9	2.297	17049	214	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-400	Ventilador Axial	44.0	VSD no necesario	C	Estático	50.7	2.305	17049	214	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	41.9	VSD no necesario	C	Estático	47.5	2.893	19373	225	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-400	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.4	2.903	19373	225	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-400	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sí	No	No	No	0.00	905	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-400	Ventilador Axial	39.5	VSD no necesario	C	Estático	51.6	0.693	10728	92	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-400 IE3	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	50.2	0.833	12418	94	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-400	Ventilador Axial	39.0	VSD no necesario	C	Estático	50.4	0.830	12418	94	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	61.4	VSD no necesario	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-400	Ventilador Axial	61.7	VSD no necesario	D	Total	71.6	1.141	18201	139	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.6	VSD no necesario	C	Estático	55.2	2.343	16940	242	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-400	Ventilador Axial	48.4	VSD no necesario	C	Estático	55.0	2.351	16940	242	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	45.8	VSD no necesario	C	Estático	50.8	3.310	20401	267	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-400	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	50.6	3.321	20401	267	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	44.8	VSD no necesario	C	Estático	49.1	3.904	22170	284	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-400	Ventilador Axial	44.6	VSD no necesario	C	Estático	48.9	3.921	22170	284	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-400	Ventilador Axial	41.0	VSD no necesario	C	Estático	50.6	1.200	14525	122	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-400 IE3	Ventilador Axial	39.8	VSD no necesario	C	Estático	47.8	1.738	17646	141	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-400	Ventilador Axial	39.7	VSD no necesario	C	Estático	47.7	1.742	17646	141	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	65.0	VSD no necesario	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-400	Ventilador Axial	65.0	VSD no necesario	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-400	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Sí	No	No	No	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-400	Ventilador Axial	37.2	VSD no necesario	C	Estático	48.1	0.923	14145	87	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	53.4	VSD no necesario	C	Estático	59.0	2.948	19559	290	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-400	Ventilador Axial	53.2	VSD no necesario	C	Estático	58.8	2.958	19559	290	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	56.2	3.942	24968	295	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-400	Ventilador Axial	51.7	VSD no necesario	C	Estático	55.9	3.960	24968	295	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.0	VSD no necesario	C	Estático	51.2	6.088	31608	339	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-400	Ventilador Axial	48.7	VSD no necesario	C	Estático	51.0	6.115	31608	339	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.1	VSD no necesario	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-400	Ventilador Axial	46.1	VSD no necesario	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	C	Estático	54.8	1.602	19430	138	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-2-F-400	Ventilador Axial	46.4	VSD no necesario	C	Estático	54.7	1.606	19430	138	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-400	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.7	VSD no necesario	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-400	Ventilador Axial	64.2	VSD no necesario	D	Total	69.1	3.386	34217	229	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-90-8T-1-F-400	Ventilador Axial	40.3	VSD no necesario	C	Estático	51.2	0.906	15695	84	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-2-F-400	Ventilador Axial	58.0	VSD no necesario	D	Total	66.2	1.680	26193	134	Sí	No	No	No	0.00	700	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-400	Ventilador Axial	61.1	VSD no necesario	D	Total	69.1	1.719	27304	138	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	53.6	VSD no necesario	C	Estático	56.6	5.107	30352	324	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-400	Ventilador Axial	53.3	VSD no necesario	C	Estático	56.4	5.130	30352	324	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.9	VSD no necesario	C	Estático	49.9	8.104	37812	377	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-400	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	52.6	6.960	35383	361	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	68.3	VSD no necesario	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-400	Ventilador Axial	68.3	VSD no necesario	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-400	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	C	Estático	49.1	11.928	41598	509	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.7	VSD no necesario	C	Estático	47.3	15.205	47758	547	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	65.2	VSD no necesario	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	65.2	VSD no necesario	D	Total	64.4	22.195	64542	808	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-400	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	44.7	VSD no necesario	C	Estático	50.0	3.080	27666	179	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-400	Ventilador Axial	44.3	VSD no necesario	C	Estático	49.6	3.106	27666	179	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.8	VSD no necesario	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.2	VSD no necesario	C	Estático	50.1	4.265	29932	237	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	61.7	VSD no necesario	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.3	VSD no necesario	D	Total	65.3	8.105	46285	405	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	59.4	7.189	40348	372	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.4	VSD no necesario	C	Estático	52.5	10.498	46078	430	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	49.5	14.022	52939	475	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.3	VSD no necesario	C	Estático	47.7	17.851	59190	524	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	69.0	VSD no necesario	D	Total	68.2	21.869	84836	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	66.0	VSD no necesario	D	Total	64.9	30.021	90919	785	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-400	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	59.4	7.189	40348	372	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-400	Ventilador Axial	52.4	VSD no necesario	C	Estático	52.5	10.498	46078	430	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-400	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	49.5	14.022	52939	475	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-400	Ventilador Axial	48.2	VSD no necesario	C	Estático	47.6	17.890	59190	524	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-400	Ventilador Axial	69.3	VSD no necesario	D	Total	68.5	21.776	84836	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	C	Estático	63.7	10.380	37327	637	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.7	VSD no necesario	C	Estático	54.4	14.239	54571	514	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.3	VSD no necesario	C	Estático	50.8	17.589	56806	572	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	C	Estático	48.4	23.623	65430	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.3	VSD no necesario	C	Estático	46.1	31.851	77870	697	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	70.5	VSD no necesario	D	Total	69.1	38.396	95965	1016	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	67.3	VSD no necesario	D	Total	65.7	46.808	101514	1117	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-400	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	C	Estático	63.7	10.380	37327	637	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-400	Ventilador Axial	54.7	VSD no necesario	C	Estático	54.4	14.239	54571	514	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-400	Ventilador Axial	51.2	VSD no necesario	C	Estático	50.7	17.627	56806	572	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-400	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	48.6	23.522	65430	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.0	VSD no necesario	C	Estático	61.0	2.167	26473	159	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.2	VSD no necesario	C	Estático	57.5	2.483	27614	166	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.0	VSD no necesario	C	Estático	53.7	3.587	32383	195	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	43.1	VSD no necesario	C	Estático	45.4	6.095	40964	231	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.9	VSD no necesario	D	Total	65.9	7.879	61182	301	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	63.2	VSD no necesario	D	Total	63.7	8.970	75325	271	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-400	Ventilador Axial	54.0	VSD no necesario	C	Estático	61.0	2.167	26473	159	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-400	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	57.1	2.503	27614	166	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400	Ventilador Axial	48.8	VSD no necesario	C	Estático	53.4	3.603	32383	195	Sí	No	No	No	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400	Ventilador Axial	43.1	VSD no necesario	C	Estático	45.4	6.095	40964	231	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-400	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	D	Total	65.1	7.977	61182	301	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-400	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	D	Total	64.6	8.842	75325	271	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-400 IE3	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	62.9	3.345	16100	433	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	54.0	3.996	30002	239	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	45.9	VSD no necesario	C	Estático	48.7	5.403	35128	254	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	60.9	VSD no necesario	D	Total	62.0	7.822	49345	347	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	63.3	VSD no necesario	D	Total	63.2	11.693	60096	444	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	D	Total	63.6	16.109	66000	563	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	56.9	VSD no necesario	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-400	Ventilador Axial	56.9	VSD no necesario	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	58.3	VSD no necesario	C	Estático	57.7	18.430	64187	603	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-400	Ventilador Axial	57.2	VSD no necesario	C	Estático	56.4	21.420	68861	640	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	57.3	VSD no necesario	C	Estático	56.5	21.374	68861	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-400	Ventilador Axial	57.0	VSD no necesario	C	Estático	55.9	27.014	80562	688	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	55.5	VSD no necesario	C	Estático	54.3	30.419	85614	710	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.8	VSD no necesario	C	Estático	51.4	38.298	93997	774	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.2	VSD no necesario	C	Estático	48.6	43.490	101894	771	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	71.3	VSD no necesario	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	62.6	VSD no necesario	C	Estático	61.9	20.177	41158	1104	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	58.4	VSD no necesario	C	Estático	57.6	22.052	50655	915	Sí	No	Sí	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-400	Ventilador Axial	58.2	VSD no necesario	C	Estático	57.4	22.099	50655	915	Sí	No	Sí	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-400	Ventilador Axial	53.9	VSD no necesario	C	Estático	52.8	28.236	80327	682	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	53.1	28.055	80327	682	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	51.1	37.971	94662	758	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	49.0	47.247	101257	851	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.2	VSD no necesario	C	Estático	48.3	57.231	112285	921	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-400 IE4	Ventilador Axial	75.4	VSD no necesario	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.6	VSD no necesario	C	Estático	53.2	38.451	65714	1151	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	55.5	VSD no necesario	C	Estático	54.0	42.943	78069	1100	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-4T/12-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.7	VSD no necesario	C	Estático	50.8	56.292	92394	1155	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-100-F-400 IE4	Ventilador Axial	49.7	VSD no necesario	C	Estático	47.6	73.793	110656	1194	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	53.8	VSD no necesario	C	Estático	57.7	4.230	34376	238	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	55.2	VSD no necesario	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400	Ventilador Axial	55.2	VSD no necesario	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.9	VSD no necesario	C	Estático	56.0	7.884	52782	295	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-400	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	55.2	7.982	52782	295	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-400	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sí	No	No	No	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	45.7	VSD no necesario	C	Estático	45.4	14.023	69661	331	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-400	Ventilador Axial	68.8	VSD no necesario	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.8	VSD no necesario	C	Estático	56.5	6.783	48432	276	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-400	Ventilador Axial	54.1	VSD no necesario	C	Estático	55.8	6.867	48432	276	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.4	VSD no necesario	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-400	Ventilador Axial	50.4	VSD no necesario	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sí	No	No	No	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	49.1	15.093	69760	385	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-400	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	47.4	18.366	78613	404	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.2	VSD no necesario	C	Estático	46.5	19.889	82197	411	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	71.9	VSD no necesario	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-400 IE3	Ventilador Axial	53.0	VSD no necesario	C	Estático	54.3	7.581	31387	461	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	52.4	11.621	43513	505	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.2	VSD no necesario	C	Estático	51.8	15.627	58741	500	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.7	VSD no necesario	C	Estático	49.0	20.481	69952	524	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.2	VSD no necesario	C	Estático	48.4	22.307	73998	534	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.6	VSD no necesario	C	Estático	46.6	24.985	77576	552	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	51.6	6.086	42328	256	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	50.7	10.911	60970	327	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.6	VSD no necesario	C	Estático	47.2	15.744	73729	366	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	46.2	17.513	78076	377	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.4	22.289	100966	527	Sí	No	Sí	No	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.4	VSD no necesario	C	Estático	51.4	10.945	54136	374	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.5	VSD no necesario	C	Estático	50.2	14.493	67834	388	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.9	VSD no necesario	C	Estático	48.2	19.364	78664	433	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.8	VSD no necesario	C	Estático	47.0	21.601	83814	443	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.4	VSD no necesario	C	Estático	45.3	28.927	98881	489	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	69.3	VSD no necesario	D	Total	68.0	34.328	120104	713	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	54.4	VSD no necesario	C	Estático	53.5	22.449	72627	605	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/12-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	46.8	32.503	90177	623	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	47.2	VSD no necesario	C	Estático	45.8	38.561	101923	644	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.6	VSD no necesario	C	Estático	51.2	16.025	76585	389	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	51.1	VSD no necesario	C	Estático	50.5	18.003	83993	394	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.3	VSD no necesario	C	Estático	49.6	20.833	90110	419	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	48.5	VSD no necesario	C	Estático	47.4	30.101	110058	478	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	45.4	37.062	122967	507	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	65.7	VSD no necesario	D	Total	64.1	47.274	159040	703	Sí	No	Sí	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	66.5	VSD no necesario	D	Total	64.7	56.921	176185	774	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE3	Ventilador Axial	55.4	VSD no necesario	C	Estático	54.8	18.416	74421	494	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.3	VSD no necesario	C	Estático	51.4	23.111	93047	467	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.1	VSD no necesario	C	Estático	48.9	32.505	109695	535	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	48.6	36.950	117428	566	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	65.9	VSD no necesario	D	Total	64.3	45.098	150569	711	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	67.7	VSD no necesario	D	Total	65.8	55.281	165766	812	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-400 IE3	Ventilador Axial	55.4	VSD no necesario	C	Estático	53.9	42.930	108411	790	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-400 IE3	Ventilador Axial	52.2	VSD no necesario	C	Estático	50.3	56.692	128304	830	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-31-2T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.9	VSD no necesario	B	Total	64.4	0.876	4562	323	Sí	No	No	No	0.00	2860	1.00
THT/CL-35-2T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	40.1	VSD no necesario	A	Estático	56.5	0.823	4000	296	Sí	No	No	No	0.00	2860	1.00
THT/CL-35-2T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	53.8	VSD no necesario	B	Total	70.0	1.168	5803	389	Sí	No	No	No	0.00	2880	1.00
THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.9	VSD no necesario	C	Estático	61.5	1.234	5389	428	Sí	No	No	No	0.00	2880	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-300	Ventilador Axial	51.8	VSD no necesario	C	Estático	61.3	1.238	5389	428	Sí	No	No	No	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-300	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	C	Estático	57.8	1.541	6234	438	Sí	No	No	No	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-300 IE3	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sí	No	No	No	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-300	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sí	No	No	No	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	42.7	VSD no necesario	C	Estático	49.4	2.295	8645	408	Sí	No	No	No	0.00	2870	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-300	Ventilador Axial	42.6	VSD no necesario	C	Estático	49.3	2.298	8645	408	Sí	No	No	No	0.00	2930	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	60.0	VSD no necesario	D	Total	65.3	3.133	11946	566	Sí	No	No	No	0.00	2900	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.1	VSD no necesario	C	Estático	54.2	2.080	8260	427	Sí	No	No	No	0.00	2870	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-300	Ventilador Axial	43.7	VSD no necesario	C	Estático	49.6	2.743	9485	455	Sí	No	No	No	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-300	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	45.6	3.470	10347	493	Sí	No	No	No	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-300	Ventilador Axial	37.4	VSD no necesario	C	Estático	51.0	0.508	5269	130	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	53.5	4.102	13172	554	Sí	No	No	No	0.00	2900	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-300	Ventilador Axial	49.6	VSD no necesario	C	Estático	53.7	4.083	13172	554	Sí	No	No	No	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	52.4	0.793	7946	147	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	36.8	VSD no necesario	C	Estático	46.6	1.165	9750	158	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-300	Ventilador Axial	36.4	VSD no necesario	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.4	VSD no necesario	C	Estático	48.5	7.814	20536	649	Sí	No	No	No	0.00	2905	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.6	VSD no necesario	D	Total	64.3	14.632	36469	934	Sí	No	No	No	0.00	2930	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.6	VSD no necesario	C	Estático	64.0	0.822	9246	168	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	59.9	1.142	10590	194	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-300	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-300 IE3	Ventilador Axial	44.5	VSD no necesario	C	Estático	53.2	1.475	12022	197	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-300	Ventilador Axial	43.6	VSD no necesario	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sí	No	No	No	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.5	VSD no necesario	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-300	Ventilador Axial	63.5	VSD no necesario	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.9	VSD no necesario	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-63-4/8T-4-F-300	Ventilador Axial	64.0	VSD no necesario	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-300	Ventilador Axial	32.5	VSD no necesario	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-300	Ventilador Axial	32.5	VSD no necesario	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	57.6	VSD no necesario	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-300	Ventilador Axial	57.6	VSD no necesario	D	Total	68.4	0.921	15881	120	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	59.4	1.288	12395	187	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-300	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	59.8	1.423	13321	196	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/CL-71-4/8T-2-F-300	Ventilador Axial	49.9	VSD no necesario	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sí	No	No	No	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	44.7	VSD no necesario	C	Estático	51.4	2.271	17049	214	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-300	Ventilador Axial	44.0	VSD no necesario	C	Estático	50.7	2.305	17049	214	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	42.4	VSD no necesario	C	Estático	48.1	2.860	19373	225	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-300	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.4	2.903	19373	225	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-300	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-300	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-300 IE3	Ventilador Axial	38.9	VSD no necesario	C	Estático	50.2	0.833	12418	94	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-300	Ventilador Axial	38.8	VSD no necesario	C	Estático	50.1	0.834	12418	94	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	61.4	VSD no necesario	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-300	Ventilador Axial	61.4	VSD no necesario	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.1	VSD no necesario	C	Estático	55.8	2.317	16940	242	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-300	Ventilador Axial	48.4	VSD no necesario	C	Estático	55.0	2.351	16940	242	Sí	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.3	VSD no necesario	C	Estático	51.4	3.273	20401	267	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-300	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	50.6	3.321	20401	267	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	45.3	VSD no necesario	C	Estático	49.6	3.860	22170	284	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-300	Ventilador Axial	44.6	VSD no necesario	C	Estático	48.9	3.921	22170	284	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-300	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-300 IE3	Ventilador Axial	39.8	VSD no necesario	C	Estático	47.8	1.738	17646	141	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-300	Ventilador Axial	39.6	VSD no necesario	C	Estático	47.5	1.749	17646	141	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	65.0	VSD no necesario	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-300	Ventilador Axial	65.0	VSD no necesario	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-300	Ventilador Axial	49.3	VSD no necesario	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Sí	No	No	No	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-300	Ventilador Axial	37.7	VSD no necesario	C	Estático	48.6	0.911	14145	87	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.0	VSD no necesario	C	Estático	59.6	2.915	19559	290	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-300	Ventilador Axial	53.2	VSD no necesario	C	Estático	58.8	2.958	19559	290	Sí	No	No	No	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	56.8	3.898	24968	295	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-300	Ventilador Axial	51.7	VSD no necesario	C	Estático	55.9	3.960	24968	295	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.0	VSD no necesario	C	Estático	51.2	6.088	31608	339	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-300	Ventilador Axial	48.7	VSD no necesario	C	Estático	51.0	6.115	31608	339	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.4	VSD no necesario	C	Estático	47.6	7.674	35139	365	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-300	Ventilador Axial	46.1	VSD no necesario	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	C	Estático	54.8	1.602	19430	138	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-90-6/12T-2-F-300	Ventilador Axial	46.2	VSD no necesario	C	Estático	54.5	1.611	19430	138	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-300	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.7	VSD no necesario	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-300	Ventilador Axial	64.4	VSD no necesario	D	Total	69.4	3.374	34217	229	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-90-8T-1-F-300	Ventilador Axial	40.8	VSD no necesario	C	Estático	51.8	0.894	15695	84	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-2-F-300	Ventilador Axial	37.1	VSD no necesario	C	Estático	45.5	1.603	20868	103	Sí	No	No	No	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-300	Ventilador Axial	61.8	VSD no necesario	D	Total	69.9	1.698	27304	138	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	53.6	VSD no necesario	C	Estático	56.6	5.107	30352	324	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-300	Ventilador Axial	53.3	VSD no necesario	C	Estático	56.4	5.130	30352	324	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.2	VSD no necesario	C	Estático	50.2	8.050	37812	377	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-300	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	52.6	6.960	35383	361	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	68.7	VSD no necesario	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-300	Ventilador Axial	68.3	VSD no necesario	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	67.0	VSD no necesario	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-300	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.6	VSD no necesario	C	Estático	49.5	11.850	41598	509	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	48.2	VSD no necesario	C	Estático	47.8	15.058	47758	547	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	65.2	VSD no necesario	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	65.9	VSD no necesario	D	Total	65.1	21.959	64542	808	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-300	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	44.7	VSD no necesario	C	Estático	50.0	3.080	27666	179	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-300	Ventilador Axial	44.5	VSD no necesario	C	Estático	49.8	3.095	27666	179	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.8	VSD no necesario	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.2	VSD no necesario	C	Estático	50.1	4.265	29932	237	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	61.7	VSD no necesario	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Sí	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	D	Total	64.6	8.187	46285	405	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	58.3	VSD no necesario	C	Estático	59.9	7.142	40348	372	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.8	VSD no necesario	C	Estático	52.8	10.430	46078	430	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.3	VSD no necesario	C	Estático	50.0	13.887	52939	475	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	48.3	VSD no necesario	C	Estático	47.7	17.851	59190	524	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	69.8	VSD no necesario	D	Total	69.0	21.637	84836	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	66.0	VSD no necesario	D	Total	64.9	30.021	90919	785	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-300	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	59.4	7.189	40348	372	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-300	Ventilador Axial	52.4	VSD no necesario	C	Estático	52.5	10.498	46078	430	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-300	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	49.5	14.022	52939	475	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-300	Ventilador Axial	48.2	VSD no necesario	C	Estático	47.6	17.890	59190	524	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-300	Ventilador Axial	69.3	VSD no necesario	D	Total	68.5	21.776	84836	640	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	C	Estático	64.1	10.312	37327	637	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.3	VSD no necesario	C	Estático	55.0	14.101	54571	514	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.3	VSD no necesario	C	Estático	50.8	17.589	56806	572	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	48.9	23.372	65430	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.3	VSD no necesario	C	Estático	46.1	31.851	77870	697	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	70.5	VSD no necesario	D	Total	69.1	38.396	95965	1016	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	67.3	VSD no necesario	D	Total	65.7	46.808	101514	1117	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-300	Ventilador Axial	63.7	VSD no necesario	C	Estático	63.7	10.380	37327	637	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-300	Ventilador Axial	54.7	VSD no necesario	C	Estático	54.4	14.239	54571	514	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-300	Ventilador Axial	51.2	VSD no necesario	C	Estático	50.7	17.627	56806	572	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-300	Ventilador Axial	49.5	VSD no necesario	C	Estático	48.6	23.522	65430	640	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-6T/6-3-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.0	VSD no necesario	C	Estático	61.0	2.167	26473	159	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.2	VSD no necesario	C	Estático	57.5	2.483	27614	166	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.0	VSD no necesario	C	Estático	53.7	3.587	32383	195	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	43.1	VSD no necesario	C	Estático	45.4	6.095	40964	231	Sí	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.2	VSD no necesario	D	Total	65.2	7.959	61182	301	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	63.2	VSD no necesario	D	Total	63.7	8.970	75325	271	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-300	Ventilador Axial	54.0	VSD no necesario	C	Estático	61.0	2.167	26473	159	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-300	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	57.3	2.494	27614	166	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300	Ventilador Axial	48.9	VSD no necesario	C	Estático	53.6	3.595	32383	195	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300	Ventilador Axial	43.1	VSD no necesario	C	Estático	45.4	6.095	40964	231	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-300	Ventilador Axial	64.2	VSD no necesario	D	Total	65.2	7.959	61182	301	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-300	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	D	Total	64.6	8.842	75325	271	Sí	No	No	No	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	62.9	3.345	16100	433	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.8	VSD no necesario	C	Estático	54.0	3.996	30002	239	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	45.9	VSD no necesario	C	Estático	48.7	5.403	35128	254	Sí	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	60.3	VSD no necesario	D	Total	61.3	7.901	49345	347	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	63.3	VSD no necesario	D	Total	63.2	11.693	60096	444	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	64.1	VSD no necesario	D	Total	63.6	16.109	66000	563	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	57.5	VSD no necesario	C	Estático	57.2	14.069	52468	555	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-300	Ventilador Axial	56.9	VSD no necesario	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	58.3	VSD no necesario	C	Estático	57.7	18.430	64187	603	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-300	Ventilador Axial	57.2	VSD no necesario	C	Estático	56.4	21.420	68861	640	Sí	No	No	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	57.9	VSD no necesario	C	Estático	57.1	21.147	68861	640	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-300	Ventilador Axial	57.0	VSD no necesario	C	Estático	55.9	27.014	80562	688	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.5	VSD no necesario	C	Estático	54.3	30.419	85614	710	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.8	VSD no necesario	C	Estático	51.4	38.298	93997	774	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.2	VSD no necesario	C	Estático	48.6	43.490	101894	771	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	71.3	VSD no necesario	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	62.6	VSD no necesario	C	Estático	61.9	20.177	41158	1104	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	59.0	VSD no necesario	C	Estático	58.2	21.817	50655	915	Sí	No	Sí	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-300	Ventilador Axial	58.2	VSD no necesario	C	Estático	57.4	22.099	50655	915	Sí	No	Sí	No	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-300	Ventilador Axial	53.9	VSD no necesario	C	Estático	52.8	28.236	80327	682	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	53.1	28.055	80327	682	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	51.1	37.971	94662	758	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-4T/9-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	49.0	47.247	101257	851	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.2	VSD no necesario	C	Estático	48.3	57.231	112285	921	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-300 IE4	Ventilador Axial	75.4	VSD no necesario	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Sí	No	No	No	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.6	VSD no necesario	C	Estático	53.2	38.451	65714	1151	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.5	VSD no necesario	C	Estático	54.0	42.943	78069	1100	Sí	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/12-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.7	VSD no necesario	C	Estático	50.8	56.292	92394	1155	Sí	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-100-F-300 IE4	Ventilador Axial	49.7	VSD no necesario	C	Estático	47.6	73.793	110656	1194	Sí	No	No	No	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	53.8	VSD no necesario	C	Estático	57.7	4.230	34376	238	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.2	VSD no necesario	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sí	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	Ventilador Axial	55.2	VSD no necesario	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.3	VSD no necesario	C	Estático	55.4	7.964	52782	295	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-300	Ventilador Axial	54.3	VSD no necesario	C	Estático	55.4	7.964	52782	295	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-300	Ventilador Axial	50.7	VSD no necesario	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	45.7	VSD no necesario	C	Estático	45.4	14.023	69661	331	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-300	Ventilador Axial	68.8	VSD no necesario	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Sí	No	No	No	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	55.9	6.851	48432	276	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-300	Ventilador Axial	54.2	VSD no necesario	C	Estático	55.9	6.851	48432	276	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.4	VSD no necesario	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-300	Ventilador Axial	50.4	VSD no necesario	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	49.1	15.093	69760	385	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-300	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	47.4	18.366	78613	404	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.2	VSD no necesario	C	Estático	46.5	19.889	82197	411	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	71.9	VSD no necesario	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	53.7	7.658	31387	461	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.5	VSD no necesario	C	Estático	52.4	11.621	43513	505	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.2	VSD no necesario	C	Estático	51.8	15.627	58741	500	Sí	No	No	No	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.7	VSD no necesario	C	Estático	49.0	20.481	69952	524	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.2	VSD no necesario	C	Estático	48.4	22.307	73998	534	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.6	VSD no necesario	C	Estático	46.6	24.985	77576	552	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	Ventilador Axial	49.4	VSD no necesario	C	Estático	51.6	6.086	42328	256	Sí	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	50.7	10.911	60970	327	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.6	VSD no necesario	C	Estático	47.2	15.744	73729	366	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	46.2	17.513	78076	377	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	66.3	VSD no necesario	D	Total	65.4	22.289	100966	527	Sí	No	Sí	No	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.4	VSD no necesario	C	Estático	51.4	10.945	54136	374	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.5	VSD no necesario	C	Estático	50.2	14.493	67834	388	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	48.9	VSD no necesario	C	Estático	48.2	19.364	78664	433	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.8	VSD no necesario	C	Estático	47.0	21.601	83814	443	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.4	VSD no necesario	C	Estático	45.3	28.927	98881	489	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	69.3	VSD no necesario	D	Total	68.0	34.328	120104	713	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	54.4	VSD no necesario	C	Estático	53.5	22.449	72627	605	Sí	No	No	No	0.00	980	1.01

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-140-6T/12-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	46.8	32.503	90177	623	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	47.2	VSD no necesario	C	Estático	45.8	38.561	101923	644	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.6	VSD no necesario	C	Estático	51.2	16.025	76585	389	Sí	No	No	No	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	51.1	VSD no necesario	C	Estático	50.5	18.003	83993	394	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.3	VSD no necesario	C	Estático	49.6	20.833	90110	419	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	48.5	VSD no necesario	C	Estático	47.4	30.101	110058	478	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	45.4	37.062	122967	507	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	65.7	VSD no necesario	D	Total	64.1	47.274	159040	703	Sí	No	Sí	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	66.5	VSD no necesario	D	Total	64.7	56.921	176185	774	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.4	VSD no necesario	C	Estático	54.8	18.416	74421	494	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.3	VSD no necesario	C	Estático	51.4	23.111	93047	467	Sí	No	No	No	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.1	VSD no necesario	C	Estático	48.9	32.505	109695	535	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE3	Ventilador Axial	50.0	VSD no necesario	C	Estático	48.6	36.950	117428	566	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	65.9	VSD no necesario	D	Total	64.3	45.098	150569	711	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	67.7	VSD no necesario	D	Total	65.8	55.281	165766	812	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-300 IE3	Ventilador Axial	55.4	VSD no necesario	C	Estático	53.9	42.930	108411	790	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-300 IE3	Ventilador Axial	52.2	VSD no necesario	C	Estático	50.3	56.692	128304	830	Sí	No	No	No	0.00	985	1.01